

ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ О-61 Ижевская от 16.06.2021

Время, час	Напряжение на шинах			Т-2 (ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый II цепь с отпайками)											КЛ 15 кВ												СН (0,4 кВ)	
	110 кВ	15 кВ	0,4 кВ	РПН	110 кВ					15 кВ					15-339		15-340		КЛ 15-341		КЛ 15-342		КЛ 15-343		КЛ 15-344		TCH	TCH
	2с	2с	2с		A	MBA	MBт	Mвар	cos	A	MBA	MBт	Mвар	cos	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	A
	2с	2с	2с		A	MBA	MBт	Mвар	cos	A	MBA	MBт	Mвар	cos	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	MBт	A	A
0	119,50	15,41	380,00	3	8,94	1,85	1,83	0,27	0,99	71	1,85	1,83	0,24	0,99	29	0,80	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	39	1,05		
1	119,50	15,47	380,00	3	8,21	1,70	1,69	0,18	0,99	68	1,70	1,69	0,20	0,99	30	0,81	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	35	0,87		
2	119,50	15,81	380,00	3	7,34	1,52	1,48	0,35	0,97	60	1,52	1,48	0,36	0,97	29	0,78	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	30	0,73		
3	120,00	15,54	380,00	3	6,54	1,36	1,30	0,40	0,96	54	1,36	1,30	0,40	0,96	28	0,75	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	25	0,60		
4	120,00	15,52	380,00	3	6,98	1,45	1,44	0,17	0,99	50	1,45	1,44	0,20	0,99	29	0,78	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	20	0,52		
5	120,00	15,53	380,00	3	6,25	1,30	1,23	0,42	0,95	49	1,30	1,23	0,43	0,94	29	0,79	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	19	0,44		
6	120,00	15,51	380,00	3	6,40	1,33	1,31	0,23	0,98	48	1,33	1,31	0,22	0,99	29	0,79	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	19	0,50		
7	120,00	15,52	380,00	3	7,02	1,46	1,44	0,24	0,99	52	1,46	1,44	0,26	0,98	32	0,85	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	22	0,57		
8	119,50	15,48	380,00	3	8,55	1,77	1,42	1,06	0,80	55	1,77	1,42	1,06	0,80	32	0,83	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	21	0,59		
9	119,50	15,37	380,00	3	8,55	1,77	1,75	0,27	0,99	65	1,77	1,75	0,25	0,99	31	0,83	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	32	0,89		
10	119,50	15,36	380,00	3	9,61	1,99	1,73	0,98	0,87	65	1,99	1,73	0,97	0,87	31	0,84	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	33	0,91		
11	119,00	15,34	380,00	3	9,66	1,99	1,99	0,00	1,00	72	1,99	1,99	0,15	1,00	32	0,84	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	41	1,13		
12	119,00	15,35	380,00	3	8,64	1,78	1,77	0,19	0,99	65	1,78	1,77	0,15	1,00	31	0,84	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	33	0,92		
13	119,00	15,35	380,00	3	9,61	1,98	1,98	0,00	1,00	71	1,98	1,98	0,06	1,00	31	0,84	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	41	1,12		
14	119,00	15,34	380,00	3	8,54	1,76	1,76	0,00	1,00	65	1,76	1,76	0,00	1,00	31	0,84	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	33	0,92		
15	119,50	15,38	380,00	3	8,46	1,75	1,75	0,00	1,00	65	1,75	1,75	0,08	1,00	31	0,84	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	33	0,92		
16	119,50	15,34	380,00	3	9,66	2,00	2,00	0,00	1,00	74	2,00	2,00	0,13	1,00	31	0,83	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	42	1,13		
17	119,50	15,34	380,00	3	8,46	1,75	1,75	0,00	1,00	65	1,75	1,75	0,08	1,00	32	0,85	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	32	0,88		
18	119,00	15,34	380,00	3	8,59	1,77	1,76	0,19	0,99	65	1,77	1,76	0,13	1,00	31	0,84	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	33	0,91		
19	119,00	15,33	380,00	3	8,64	1,78	1,78	0,00	1,00	65	1,78	1,78	0,08	1,00	31	0,85	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	32	0,90		
20	116,00	15,35	380,00	3	8,86	1,78	1,77	0,19	0,99	65	1,78	1,77	0,21	0,99	31	0,85	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	33	0,92		
21	118,00	15,36	380,00	3	8,51	1,74	1,74	0,00	1,00	65	1,74	1,74	0,08	1,00	31	0,85	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	32	0,88		
22	119,00	15,37	380,00	3	9,51	1,96	1,96	0,00	1,00	71	1,96	1,94	0,25	0,99	32	0,85	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	41	1,12		
23	119,50	15,40	380,00	3	8,41	1,74	1,74	0,00	1,00	65	1,74	1,74	0,08	1,00	32	0,85	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	32	0,89		
24	119,50	15,40	380,00	3	9,37	1,94	1,94	0,00	1,00	71	1,94	1,94	0,09	1,00	31	0,83	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	P	P	40	1,09		

Запись произвел

Татаров А.С.

подпись

"16"

06 2021 г.

АО "Западная Энергетическая Компания"
Генеральный директор М.Т. Ретиков

М.П.