

Трансформатор Т-1											Трансформатор Т-2										
110 кВ						6 кВ					110 кВ					6 кВ					
A	MBA	МВт	Мвар	cos	РПН	A	MBA	МВт	Мвар	cos	A	MBA	МВт	Мвар	cos	РПН	A	MBA	МВт	Мвар	cos
7	1,47	1,20	0,8	0,79	5	130	1,43	1,20	0,8	0,84	6	1,26	1,13	0,6	0,79	5	123	1,35	1,13	0,7	0,84
6	1,26	1,09	0,6	0,76	5	121	1,33	1,09	0,8	0,82	6	1,26	1,10	0,6	0,76	5	122	1,34	1,10	0,8	0,82
6	1,26	1,07	0,7	0,74	5	119	1,30	1,07	0,7	0,82	6	1,26	1,08	0,6	0,74	5	120	1,32	1,08	0,8	0,82
6	1,26	1,00	0,8	0,76	5	114	1,26	1,00	0,8	0,80	6	1,26	1,05	0,7	0,76	5	120	1,32	1,05	0,8	0,80
6	1,26	0,99	0,8	0,76	5	112	1,23	0,99	0,7	0,80	6	1,26	1,06	0,7	0,76	5	120	1,32	1,06	0,8	0,80
6	1,26	1,04	0,7	0,76	5	115	1,27	1,04	0,7	0,82	6	1,26	1,07	0,7	0,76	5	119	1,31	1,07	0,8	0,82
9	1,89	1,56	1,1	0,78	5	169	1,86	1,56	1,0	0,84	8	1,68	1,57	0,6	0,78	5	170	1,86	1,57	1,0	0,84
11	2,31	2,09	1,0	0,78	5	223	2,43	2,09	1,2	0,86	12	2,52	2,15	1,3	0,78	5	230	2,51	2,15	1,3	0,88
12	2,52	2,25	1,1	0,83	5	241	2,62	2,25	1,3	0,86	12	2,51	2,31	1,0	0,83	5	247	2,68	2,31	1,4	0,88
13	2,73	2,39	1,3	0,83	5	256	2,78	2,39	1,4	0,86	13	2,73	2,44	1,2	0,83	5	262	2,84	2,44	1,5	0,88
13	2,73	2,49	1,1	0,83	5	267	2,89	2,49	1,5	0,86	13	2,73	2,49	1,1	0,83	5	268	2,90	2,49	1,5	0,88
13	2,73	2,41	1,3	0,83	5	258	2,80	2,41	1,4	0,86	13	2,73	2,39	1,3	0,83	5	256	2,78	2,39	1,4	0,88
13	2,73	2,49	1,1	0,82	5	267	2,90	2,49	1,5	0,86	14	2,94	2,43	1,7	0,82	5	261	2,83	2,43	1,5	0,88
13	2,73	2,49	1,1	0,83	5	267	2,89	2,49	1,5	0,86	13	2,73	2,44	1,2	0,83	5	262	2,84	2,44	1,5	0,88
13	2,73	2,41	1,3	0,83	5	258	2,80	2,41	1,4	0,86	13	2,73	2,35	1,4	0,83	5	252	2,74	2,35	1,4	0,88
13	2,73	2,41	1,3	0,83	5	258	2,80	2,41	1,4	0,86	13	2,73	2,38	1,3	0,83	5	255	2,77	2,38	1,4	0,88
13	2,73	2,34	1,4	0,83	5	251	2,73	2,34	1,4	0,86	13	2,73	2,38	1,3	0,83	5	255	2,77	2,38	1,4	0,88
13	2,73	2,30	1,5	0,82	5	250	2,71	2,30	1,4	0,85	12	2,52	2,34	0,9	0,82	5	253	2,75	2,34	1,4	0,85
13	2,73	2,34	1,4	0,82	5	253	2,75	2,34	1,4	0,85	12	2,52	2,30	1,0	0,82	5	249	2,71	2,30	1,4	0,85
11	2,31	2,04	1,1	0,81	5	220	2,40	2,04	1,3	0,85	11	2,31	1,98	1,2	0,81	5	214	2,33	1,98	1,2	0,85
8	1,68	1,54	0,7	0,78	5	168	1,84	1,54	1,0	0,84	8	1,68	1,62	0,4	0,78	5	177	1,93	1,62	1,1	0,84
7	1,47	1,24	0,8	0,78	5	138	1,51	1,24	0,9	0,82	9	1,89	1,18	1,5	0,78	5	132	1,44	1,18	0,8	0,82
7	1,47	1,11	1,0	0,76	5	124	1,36	1,11	0,8	0,82	6	1,26	1,10	0,6	0,76	5	122	1,34	1,10	0,8	0,82
6	1,26	1,10	0,6	0,77	5	121	1,33	1,10	0,7	0,83	6	1,26	1,08	0,7	0,77	5	119	1,31	1,08	0,7	0,83
7	1,47	1,16	0,9	0,76	5	129	1,42	1,16	0,8	0,82	6	1,26	1,09	0,6	0,76	5	121	1,33	1,09	0,8	0,82

АО "Западная Энергетическая Компания"

Генеральный директор М.Т. Ретиков

М.П.