

ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ О-62 Пионерская от 16.06.2021

Напряжение на шинах					Воздушные линии 110 кВ								Нагрузка на трансформаторах										
Вр ем я,	110 кВ		15 кВ		ВЛ 159		ВЛ 167		ВЛ 168		ВЛ 170		Т-2										
	Уф	Ул	Уф	Ул									РПН	110 кВ					15 кВ				
					А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт		МВар	МВА	cos	А	МВт	МВар	МВА	cos		
0	69,1	119,9	8,9	15,6	18,00	3,63	35,00	7,05	35,00	7,05	43,00	8,66	4	9,7	1,89	0,68	2,01	0,97	74	1,89	1,00	2,14	0,94
1	69,1	120,0	9	15,6	16,00	3,23	34,00	6,85	34,00	6,85	42,00	8,47	4	9,3	1,79	0,72	1,93	0,97	72	1,79	0,87	1,99	0,93
2	69,2	121,1	9	15,6	15,00	3,05	33,00	6,71	33,00	6,71	40,00	8,14	4	8,5	1,64	0,72	1,79	0,97	66	1,64	0,90	1,87	0,91
3	69,4	120,0	9	15,6	14,00	2,82	33,00	6,65	33,00	6,65	40,00	8,06	4	8,2	1,62	0,55	1,71	0,97	63	1,62	0,91	1,86	0,93
4	69,4	120,1	9	15,7	14,00	2,82	32,00	6,46	32,00	6,46	39,00	7,87	4	7,7	1,42	0,76	1,61	0,97	59	1,43	0,72	1,6	0,89
5	69,4	120,3	8,9	15,5	14,00	2,83	32,00	6,47	32,00	6,47	39,00	7,88	3	7,6	1,40	0,75	1,59	0,97	59	1,41	0,67	1,56	0,89
6	69,4	120,1	8,9	15,5	15,00	3,03	33,00	6,66	33,00	6,66	42,00	8,47	3	7,8	1,42	0,78	1,62	0,97	60	1,43	0,62	1,56	0,88
7	69,3	120,0	8,9	15,5	15,00	3,02	34,00	6,85	34,00	6,85	43,00	8,67	3	8,2	1,54	0,72	1,70	0,97	64	1,54	0,83	1,75	0,90
8	69,1	119,9	9,3	16,7	20,00	4,03	37,00	7,45	38,00	7,65	52,00	10,47	3	9,9	1,83	0,92	2,05	0,97	71	1,83	0,88	2,03	0,89
9	69	119,5	9,3	15,6	18,00	3,61	37,00	7,43	38,00	7,63	53,00	10,64	4	10,1	2,05	0,41	2,09	0,97	78	2,05	1,27	2,41	0,98
10	68,7	119,4	9,3	15,6	18,00	3,61	46,00	9,23	47,00	9,43	72,00	14,44	4	11,3	2,32	0,22	2,33	0,97	86	2,32	1,44	2,73	1,00
11	68,6	119,2	9,3	15,6	18,00	3,60	49,00	9,81	50,00	10,01	75,00	15,02	4	11,5	2,36	0,31	2,38	0,97	88	2,36	1,72	2,92	0,99
12	68,6	119,3	9,3	15,6	16,00	3,21	48,00	9,62	49,00	9,82	78,00	15,63	4	11,4	2,27	0,65	2,36	0,97	87	2,27	1,60	2,78	0,96
13	68,6	119,3	9,3	15,6	15,00	3,01	48,00	9,62	49,00	9,82	78,00	15,63	4	11,0	2,16	0,73	2,28	0,97	85	2,16	1,48	2,62	0,95
14	68,6	119,3	9,3	15,6	16,00	3,21	48,00	9,62	49,00	9,82	76,00	15,23	4	11,3	2,22	0,74	2,34	0,97	87	2,22	1,33	2,59	0,95
15	68,7	119,3	9,3	15,6	16,00	3,21	49,00	9,82	50,00	10,02	72,00	14,43	4	11,1	2,17	0,73	2,29	0,97	85	2,17	1,20	2,48	0,95
16	68,8	119,3	9,3	15,6	18,00	3,61	49,00	9,82	51,00	10,22	74,00	14,83	4	11,3	2,32	0,22	2,33	0,97	86	2,32	1,48	2,75	1,00
17	68,8	119,5	9,3	15,6	18,00	3,61	49,00	9,84	49,00	9,84	72,00	14,46	4	10,5	2,11	0,51	2,17	0,97	80	2,11	1,28	2,47	0,97
18	68,9	119,5	9,2	15,6	18,00	3,61	49,00	9,84	50,00	10,04	74,00	14,86	4	10,8	2,20	0,36	2,23	0,97	83	2,20	1,39	2,6	0,98
19	68,8	119,7	9,2	15,6	19,00	3,82	48,00	9,65	49,00	9,85	73,00	14,68	4	10,4	2,14	0,21	2,15	0,97	79	2,14	1,42	2,57	1,00
20	68,9	119,7	9,3	15,6	18,00	3,62	46,00	9,25	48,00	9,65	69,00	13,88	4	10,9	2,20	0,47	2,25	0,97	83	2,20	1,55	2,69	0,98
21	68,9	119,8	9,3	15,6	20,00	4,03	46,00	9,26	48,00	9,66	69,00	13,89	4	9,8	2,00	0,40	2,04	0,97	76	2,00	1,33	2,4	0,98
22	68,9	119,8	9,3	15,7	21,00	4,23	49,00	9,86	51,00	10,26	72,00	14,49	4	10,3	1,97	0,81	2,13	0,97	78	1,97	1,21	2,31	0,92
23	69	119,8	9,3	15,7	20,00	4,03	45,00	9,06	48,00	9,66	66,00	13,28	4	10,4	2,07	0,62	2,16	0,97	79	2,07	1,27	2,43	0,96
24	69,2	119,9	9,3	15,7	20,00	4,03	40,00	8,06	42,00	8,46	55,00	11,08	4	9,3	1,98	0,49	2,04	0,97	75	1,98	1,27	2,35	0,97

Запись произвел

подпись

Татаров А.С.

"16"

06 2021

20

АО "Западная Энергетическая Компания"

Генеральный директор М.Т. Ретиков

М.П.

лист 1

Кабельные и воздушные линии 15 кВ

КЛ 15-501		КЛ 15-313		КЛ 15-503		КЛ 15-505		КЛ 15-507		КЛ 15-509		КЛ 15-511		КЛ 15-513		КЛ 15-515		КЛ 15-510		КЛ 15-508		КЛ 15-504		КЛ 15-502		КЛ 15-506		КЛ 15-314	
А	МВТ	А	МВ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ	А	МВТ
4,6	0,12	0	0	16,7	0,42	5,5	0,14	2,50	0,06	1,4	0,04	4,7	0,12	7,4	0,19	0	0	8,3	0,21	6,8	0,17	3,6	0,09	6,0	0,15	3,5	0,09	0	0
4,6	0,12	0	0	16,5	0,41	5,6	0,14	2,50	0,06	1,4	0,04	4,5	0,11	7,4	0,19	0	0	8,3	0,21	6,8	0,17	3,6	0,09	5,5	0,14	3,5	0,09	0	0
4,6	0,11	0	0	16,1	0,40	5,8	0,14	2,50	0,06	1,4	0,03	4,4	0,11	7,4	0,18	0	0	8,2	0,20	6,8	0,17	3,6	0,09	4,7	0,12	3,5	0,09	0	0
4,6	0,12	0	0	15,8	0,40	3,9	0,10	2,50	0,06	1,4	0,04	4,3	0,11	7,4	0,19	0	0	7,9	0,20	6,8	0,17	3,5	0,09	4,5	0,11	3,4	0,09	0	0
4,5	0,11	0	0	15,2	0,37	0,0	0,00	2,50	0,06	1,4	0,03	4,2	0,10	7,4	0,18	0	0	7,5	0,18	6,0	0,14	3,5	0,08	4,4	0,11	3,4	0,08	0	0
4,5	0,11	0	0	15,1	0,36	0,0	0,00	2,60	0,06	1,4	0,03	4,1	0,10	7,3	0,17	0	0	7,4	0,18	5,3	0,13	3,5	0,08	4,4	0,10	3,4	0,08	0	0
4,7	0,11	0	0	15,2	0,36	0,0	0,00	2,50	0,06	1,4	0,03	4,0	0,09	7,4	0,18	0	0	7,6	0,18	5,4	0,13	3,3	0,08	4,8	0,11	3,2	0,08	0	0
4,8	0,12	0	0	15,1	0,37	4,5	0,11	2,50	0,06	1,5	0,04	4,2	0,10	7,5	0,18	0	0	7,7	0,19	6,3	0,15	3,4	0,08	4,9	0,12	3,3	0,08	0	0
4,5	0,12	0	0	15,8	0,41	3,4	0,09	2,70	0,07	1,5	0,04	5,5	0,14	7,5	0,19	0	0	8,1	0,21	6,4	0,17	5,3	0,14	5,5	0,14	5,2	0,13	0	0
5,7	0,15	0	0	16,1	0,43	5,8	0,15	2,60	0,07	1,6	0,04	5,5	0,15	7,6	0,20	0	0	8,2	0,22	6,3	0,17	5,3	0,14	7,1	0,19	5,1	0,13	0	0
5,4	0,15	0	0	21,1	0,57	8,5	0,23	2,70	0,07	1,7	0,05	5,4	0,15	7,4	0,20	0	0	9,8	0,26	6,6	0,18	5,4	0,15	7,7	0,21	5,3	0,14	0	0
5,0	0,13	0	0	17,8	0,48	12,3	0,33	2,70	0,07	1,5	0,04	5,4	0,14	7,4	0,20	0	0	16,0	0,43	6,7	0,18	4,5	0,12	8,5	0,23	4,4	0,12	0	0
5,1	0,13	0	0	17,5	0,46	11,9	0,31	2,50	0,07	1,5	0,04	5,8	0,15	7,6	0,20	0	0	16,6	0,43	6,4	0,17	3,9	0,10	7,8	0,20	3,8	0,10	0	0
5,1	0,13	0	0	17,6	0,45	7,5	0,19	2,70	0,07	1,6	0,04	5,3	0,14	7,5	0,19	0	0	16,8	0,43	6,3	0,16	4,3	0,11	7,7	0,20	4,2	0,11	0	0
5,1	0,13	0	0	16,8	0,43	11,6	0,30	2,60	0,07	1,5	0,04	5,8	0,15	7,6	0,19	0	0	11,8	0,30	6,1	0,16	4,0	0,10	7,8	0,20	3,9	0,10	0	0
4,8	0,12	0	0	16,7	0,43	10,1	0,26	2,60	0,07	1,5	0,04	5,5	0,14	7,5	0,19	0	0	11,4	0,29	6,5	0,17	4,0	0,10	7,0	0,18	3,9	0,10	0	0
5,2	0,14	0	0	16,3	0,44	9,7	0,26	2,60	0,07	1,6	0,04	5,4	0,15	7,5	0,20	0	0	11,3	0,31	6,7	0,18	4,9	0,13	7,5	0,20	4,8	0,13	0	0
4,5	0,12	0	0	15,8	0,42	10,1	0,27	2,60	0,07	1,6	0,04	5,4	0,14	7,4	0,19	0	0	10,4	0,27	6,1	0,16	4,1	0,11	6,9	0,18	4,0	0,11	0	0
4,6	0,12	0	0	17,4	0,46	9,2	0,24	2,60	0,07	1,5	0,04	5,1	0,14	7,5	0,20	0	0	10,3	0,27	6,0	0,16	3,9	0,10	7,3	0,19	3,8	0,10	0	0
4,5	0,12	0	0	15,6	0,42	10,3	0,28	2,50	0,07	1,6	0,04	5,1	0,14	7,5	0,20	0	0	10,4	0,28	6,0	0,16	4,2	0,11	7,8	0,21	4,1	0,11	0	0
4,6	0,12	0	0	15,6	0,41	11,5	0,30	2,60	0,07	1,5	0,04	5,2	0,14	7,5	0,20	0	0	10,8	0,28	6,3	0,17	4,4	0,12	7,6	0,20	4,3	0,11	0	0
4,5	0,12	0	0	15,9	0,42	8,7	0,23	2,70	0,07	1,6	0,04	5,4	0,14	7,7	0,20	0	0	9,5	0,25	6,3	0,17	4,3	0,11	7,7	0,20	4,2	0,11	0	0
4,5	0,11	0	0	16,0	0,40	7,2	0,18	2,70	0,07	1,6	0,04	6,3	0,16	7,8	0,20	0	0	9,5	0,24	6,4	0,16	4,1	0,10	7,9	0,20	4,0	0,10	0	0
4,6	0,12	0	0	17,8	0,46	7,8	0,20	2,70	0,07	1,6	0,04	5,8	0,15	7,7	0,20	0	0	8,9	0,23	6,7	0,17	4,5	0,12	7,1	0,19	4,4	0,11	0	0
4,5	0,12	0	0	15,8	0,41	6,5	0,17	2,50	0,07	1,6	0,04	5,1	0,13	7,5	0,20	0	0	8,9	0,23	7,4	0,19	4,2	0,11	6,1	0,16	4,1	0,11	0	0

Запись произвел

подпись

Татаров А.С.

" 16 "

06

20 21

АО "Западная Энергетическая Компания"
Генеральный директор М.Т. Ретиков

М.П.

лист 2