

ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110кВ О-59 Прибрежная от 16.06.2021

Время, час	Напряжение на шинах				Нагрузка на трансформаторах											Ток, А					
	110 кВ		15 кВ		Т-1											ВЛ 15 кВ					0,4 кВ
	Уф	Ул	Уф	Ул	РПН	110 кВ					15 кВ					15-170		15-180		ВЛ 15-01	
						А	МВт	Мвар	МВА	cos	А	МВт	Мвар	МВА	cos	А	МВт	А	МВт		
0	69,45	120,10	9,00	15,50	4	15,20	3,13	0,44	3,16	0,99	120	3,02	0,43	3,05	0,99	80	2,13	40	1,06	p	16,40
1	69,50	120,30	9,05	15,50	4	12,10	2,35	0,92	2,52	0,93	100	2,51	0,98	2,70	0,93	65	1,63	35	0,88	p	16,40
2	69,60	120,40	9,06	15,60	4	10,60	2,02	0,89	2,21	0,92	84	2,03	0,89	2,22	0,92	45	1,11	39	0,96	p	16,30
3	69,60	120,40	9,05	15,50	4	11,70	2,37	0,56	2,44	0,97	87	2,25	0,53	2,31	0,97	48	1,25	39	1,02	p	16,30
4	69,64	120,40	9,00	15,60	4	13,10	2,53	1,03	2,73	0,93	107	2,59	1,05	2,79	0,93	69	1,73	38	0,95	p	16,30
5	69,58	120,40	8,98	15,60	4	11,90	2,28	0,98	2,48	0,92	91	2,28	0,98	2,48	0,92	56	1,39	35	0,87	p	15,70
6	69,60	120,40	8,97	15,60	4	10,90	2,03	1,03	2,27	0,89	87	2,11	1,07	2,36	0,89	48	1,16	39	0,94	p	16,10
7	69,60	120,20	8,97	15,47	4	12,80	2,46	1,02	2,66	0,92	97	2,43	1,01	2,63	0,92	52	1,29	45	1,11	p	2,50
8	69,40	119,80	8,99	15,45	4	13,90	2,65	1,14	2,88	0,92	110	2,64	1,14	2,88	0,92	58	1,42	52	1,28	p	3,00
9	69,20	119,80	8,92	15,43	4	17,40	3,30	1,45	3,61	0,92	134	3,28	1,44	3,59	0,92	76	1,86	58	1,42	p	3,00
10	69,25	119,80	8,92	15,42	4	17,00	3,29	1,26	3,53	0,93	130	3,26	1,25	3,50	0,93	62	1,55	68	1,70	p	3,00
11	69,17	119,70	8,92	15,45	4	20,20	3,85	1,65	4,19	0,92	156	3,82	1,63	4,15	0,92	84	2,07	72	1,77	p	3,00
12	69,15	119,70	8,92	15,46	4	15,50	2,99	1,18	3,21	0,93	119	2,91	1,15	3,13	0,93	62	1,54	57	1,42	p	3,00
13	69,15	119,60	8,93	15,40	4	16,20	3,14	1,18	3,36	0,94	120	3,18	1,19	3,39	0,94	70	1,75	50	1,25	p	3,00
14	69,08	119,90	8,91	15,42	4	19,40	3,67	1,67	4,03	0,91	146	3,66	1,67	4,03	0,91	86	2,09	60	1,46	p	3,00
15	69,25	119,60	8,93	15,40	4	17,25	3,46	0,89	3,57	0,97	130	3,41	0,87	3,52	0,97	70	1,81	60	1,55	p	3,00
16	69,10	119,70	8,91	15,48	4	18,20	3,55	1,26	3,77	0,94	136	3,44	1,22	3,65	0,94	84	2,12	52	1,31	p	3,00
17	69,16	119,90	8,96	15,50	4	14,80	2,88	1,07	3,07	0,94	117	3,08	1,14	3,28	0,94	77	1,94	40	1,01	p	3,00
18	69,24	119,90	8,97	15,54	4	13,65	2,69	0,89	2,83	0,95	117	2,96	0,97	3,12	0,95	70	1,79	47	1,20	p	3,00
19	69,25	120,00	8,97	15,55	4	13,00	2,56	0,86	2,70	0,95	100	2,61	0,87	2,75	0,95	58	1,48	42	1,07	p	3,00
20	69,30	120,00	8,99	15,53	4	13,40	2,69	0,73	2,79	0,97	104	2,65	0,72	2,75	0,97	60	1,56	44	1,14	p	3,00
21	69,32	119,90	8,98	15,53	4	16,50	3,33	0,79	3,43	0,97	126	3,26	0,78	3,35	0,97	84	2,20	42	1,10	p	3,00
22	69,26	120,20	8,97	15,53	4	16,30	3,26	0,96	3,39	0,96	123	3,12	0,92	3,26	0,96	83	2,14	40	1,03	p	3,00
23	69,40	120,20	8,98	15,55	4	15,00	3,02	0,80	3,12	0,97	117	3,01	0,79	3,11	0,97	67	1,74	50	1,30	p	4,50
24	69,44	120,20	9,01	15,55	4	14,30	2,85	0,87	2,98	0,96	107	2,78	0,85	2,91	0,96	57	1,47	50	1,29	p	4,50

Запись произвел

подпись

Татаров А.С.

"16" 06 2021 г.

АО "Западная Энергетическая Компания"
Генеральный директор М.Т. Ретиков