

ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ О-63 Университетская от 16.06.2021 г.

Время, ч ас	Напряжение на шинах				Т-2										
	110 кВ		10 кВ		РПН	110 кВ					10 кВ				
	фазное	линейное	фазное	линейное		А	МВт	МВар	МВА	cos	А	МВт	МВар	МВА	cos
0	68,8	119	5,90	10,12	2	6,0	1,10	0,48	1,2	0,92	67	1,10	0,48	1,2	0,92
1	68,8	119	5,90	10,12	2	6,0	1,10	0,48	1,20	0,92	62	1,10	0,48	1,20	0,92
2	68,8	119	5,90	10,11	2	5,0	1,00	0,83	1,30	0,77	56	1,00	0,46	1,10	0,91
3	68,8	119	5,90	10,11	2	6,0	1,10	0,00	1,10	1,00	49	1,10	0,00	1,10	1,00
4	68,8	119	5,90	10,11	2	7,0	1,20	0,00	1,20	1,00	62	1,20	0,00	1,20	1,00
5	68,8	119	5,90	10,11	2	7,0	1,20	0,00	1,20	1,00	71	1,20	0,00	1,20	1,00
6	68,8	119	5,80	10,10	2	8,0	1,30	0,00	1,30	1,00	80	1,30	0,00	1,30	1,00
7	68,8	119	5,90	10,10	2	8,0	1,30	0,00	1,30	1,00	84	1,30	0,00	1,30	1,00
8	68,8	119	5,90	10,10	2	8,0	1,30	0,00	1,30	1,00	85	1,30	0,00	1,30	1,00
9	68,6	119	5,80	10,10	2	7,8	1,70	0,00	1,70	1,00	94	1,70	0,00	1,70	1,00
10	68,6	119	5,78	10,08	2	9,0	1,90	0,62	2,00	0,95	116	1,90	0,62	2,00	0,95
11	68,4	118	5,78	10,07	2	9,0	1,80	0,87	2,00	0,90	112	1,80	0,87	2,00	0,90
12	68,6	119	5,78	10,05	2	9,0	1,80	0,61	1,90	0,95	110	1,80	0,61	1,90	0,95
13	68,6	118	5,79	10,05	2	9,0	1,90	0,62	2,00	0,95	112	1,90	0,62	2,00	0,95
14	68,6	118	5,79	10,05	2	9,0	1,90	0,62	2,00	0,95	116	1,90	0,62	2,00	0,95
15	68,5	118	5,79	10,05	2	9,0	1,90	0,00	1,90	1,00	113	1,90	0,00	1,90	1,00
16	68,5	119	5,79	10,04	2	9,0	1,90	0,00	1,90	1,00	114	1,90	0,00	1,90	1,00
17	68,5	119	5,79	10,04	2	9,0	1,90	0,00	1,90	1,00	110	1,90	0,00	1,90	1,00
18	68,5	119	5,79	10,06	2	9,0	1,90	0,62	2,00	0,95	111	1,90	0,62	2,00	0,95
19	68,6	119	5,80	10,07	2	9,0	2,00	0,00	2,00	1,00	112	2,00	0,00	2,00	1,00
20	68,6	119	5,79	10,80	2	9,0	1,90	0,62	2,00	0,95	112	1,90	0,62	2,00	0,95
21	68,6	119	5,80	10,80	2	9,6	1,90	0,62	2,00	0,95	110	1,90	0,62	2,00	0,95
22	68,7	119	5,80	10,80	2	9,0	1,90	0,00	1,90	1,00	105	1,90	0,00	1,90	1,00
23	68,7	119	5,80	10,10	2	7,8	1,70	0,00	1,70	1,00	93	1,70	0,00	1,70	1,00
24	68,7	119	5,80	10,10	2	6,6	1,30	0,52	1,40	0,93	79	1,30	0,52	1,40	0,93

Запись произвел

подпись

Татаров А.С.

"16" 06 2021 г.

АО "Западная Энергетическая Компания"
Генеральный директор М.Т. Ретиков

Время, ч ас	Кабельные линии 10 кВ															
	63-01		63-02		63-03		63-04		63-05		63-06		63-07		63-12	
	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт
0	12,00	0,19	0,00	0,00	14,00	0,22	11,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11,00	0,18	0,00	0,00	10,00	0,16	10,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10,00	0,16	0,00	0,00	10,00	0,16	8,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8,00	0,14	0,00	0,00	5,00	0,09	6,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10,00	0,18	0,00	0,00	11,00	0,19	10,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,05	0,00	0,00
5	12,00	0,21	0,00	0,00	15,00	0,26	13,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,05	0,00	0,00
6	14,00	0,24	0,00	0,00	16,00	0,28	13,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,07	0,00	0,00
7	15,00	0,26	0,00	0,00	17,00	0,30	15,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,07	0,00	0,00
8	14,00	0,24	0,00	0,00	17,00	0,30	18,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,10	0,00	0,00
9	15,00	0,26	0,00	0,00	18,00	0,31	17,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,09	0,00	0,00
10	18,00	0,30	0,00	0,00	19,00	0,32	24,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,13	0,00	0,00
11	20,00	0,31	0,00	0,00	19,00	0,30	23,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,09	0,00	0,00
12	19,00	0,31	0,00	0,00	19,00	0,31	24,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,10	0,00	0,00
13	21,00	0,35	0,00	0,00	20,00	0,33	22,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,10	0,00	0,00
14	20,00	0,33	0,00	0,00	20,00	0,33	24,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,12	0,00	0,00
15	21,00	0,37	0,00	0,00	19,00	0,33	23,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,12	0,00	0,00
16	20,00	0,35	0,00	0,00	20,00	0,35	23,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,10	0,00	0,00
17	19,00	0,33	0,00	0,00	20,00	0,35	24,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,09	0,00	0,00
18	20,00	0,33	0,00	0,00	21,00	0,35	21,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,08	0,00	0,00
19	19,00	0,33	0,00	0,00	22,00	0,38	24,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,07	0,00	0,00
20	18,00	0,32	0,00	0,00	23,00	0,41	21,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,07	0,00	0,00
21	17,00	0,30	0,00	0,00	25,00	0,44	22,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	14,00	0,26	0,00	0,00	24,00	0,45	21,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	14,00	0,24	0,00	0,00	22,00	0,38	16,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	11,00	0,18	0,00	0,00	16,00	0,26	16,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Запись произвел

подпись

Татаров А.С.

"16" 06 2021 г.

АО "Западная Энергетическая Компания"
Генеральный директор М.Т. Ретиков



Время, ч ас	Кабельные линии 10 кВ											
	63-13		63-14		63-15		63-16		63-17		63-18	
	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт	А	МВт
0	10,00	0,16	2,00	0,03	3,00	0,05	11,00	0,18	4,00	0,06	0,00	0,00
1	10,00	0,16	2,00	0,03	3,00	0,05	12,00	0,19	4,00	0,06	0,00	0,00
2	10,00	0,16	2,00	0,03	3,00	0,05	11,00	0,18	2,00	0,03	0,00	0,00
3	10,00	0,18	3,00	0,05	3,00	0,05	10,00	0,18	4,00	0,07	0,00	0,00
4	9,00	0,16	4,00	0,07	3,00	0,05	8,00	0,14	4,00	0,07	0,00	0,00
5	9,00	0,16	2,00	0,04	3,00	0,05	11,00	0,19	3,00	0,05	0,00	0,00
6	9,00	0,16	2,00	0,03	4,00	0,07	14,00	0,24	4,00	0,07	0,00	0,00
7	9,00	0,16	4,00	0,07	3,00	0,05	13,00	0,23	4,00	0,07	0,00	0,00
8	9,00	0,16	2,00	0,03	2,00	0,03	13,00	0,23	4,00	0,07	0,00	0,00
9	14,00	0,24	2,00	0,03	3,00	0,05	16,00	0,28	4,00	0,07	0,00	0,00
10	18,00	0,30	4,00	0,07	4,00	0,07	17,00	0,28	4,00	0,07	0,00	0,00
11	17,00	0,27	2,00	0,03	3,00	0,05	18,00	0,28	4,00	0,06	0,00	0,00
12	17,00	0,28	3,00	0,05	3,00	0,05	17,00	0,28	2,00	0,03	0,00	0,00
13	18,00	0,30	2,00	0,03	3,00	0,05	16,00	0,26	4,00	0,07	0,00	0,00
14	17,00	0,28	2,00	0,03	4,00	0,07	18,00	0,30	4,00	0,07	0,00	0,00
15	16,00	0,28	4,00	0,07	3,00	0,05	17,00	0,30	3,00	0,05	0,00	0,00
16	18,00	0,31	2,00	0,03	4,00	0,07	17,00	0,30	4,00	0,07	0,00	0,00
17	17,00	0,30	2,00	0,03	2,00	0,03	17,00	0,30	4,00	0,07	0,00	0,00
18	17,00	0,28	2,00	0,03	3,00	0,05	18,00	0,30	4,00	0,07	0,00	0,00
19	16,00	0,28	2,00	0,03	4,00	0,07	19,00	0,33	2,00	0,03	0,00	0,00
20	16,00	0,28	4,00	0,07	3,00	0,05	19,00	0,34	4,00	0,07	0,00	0,00
21	16,00	0,28	2,00	0,04	3,00	0,05	21,00	0,37	4,00	0,07	0,00	0,00
22	17,00	0,32	3,00	0,06	3,00	0,06	19,00	0,36	4,00	0,07	0,00	0,00
23	16,00	0,28	2,00	0,03	3,00	0,05	16,00	0,28	4,00	0,07	0,00	0,00
24	14,00	0,23	2,00	0,03	3,00	0,05	13,00	0,21	4,00	0,06	0,00	0,00

Запись произвел

подпись

Татаров А.С.

"16" 06 2021

г.

АО "Западная Энергетическая Компания"
Генеральный директор М.Т. Ретиков

