

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО
«Западная энергетическая
компания»

(должность)

М.Т.Ретиков

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

АКТ №

приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код

0322004

59170861

Организация АО «Западная энергетическая компания»

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
29.01.2021					

Местонахождение объекта Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Приморская, 11

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная генеральным директором АО «Западная энергетическая компания»

наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от “ 20 ” января 2021 года

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект: «Реконструкция ТП 329-02 15/04 кВ с заменой двух трансформаторов мощностью 2х1250 кВА и обеспечением второй категории надежности электроснабжения»
расположенный по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Приморская, 11

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____
(наименование
органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие _____
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:
ООО «Элетех», 236029, г. Калининград, ул. Ладожская, 1Б
(наименование организации и ее реквизиты)

Выполнившим: Рабочую документацию полностью
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы: АО «Западная энергетическая компания»
(наименование организации)

6. Проектно-сметная документация утверждена: АО «Западная энергетическая компания»
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей))

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 04 декабря 2017
(месяц, год)

Окончание работ 29 января 2021
(месяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект:
«Реконструкция ТП 329-02 15/04 кВ с заменой двух трансформаторов мощностью 2х1250 кВА и обеспечением второй категории надежности электроснабжения.»

По адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Приморская, 11

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Наименование оборудования	Тип	Заводской номер	Ед. изм	Кол-во	Стоимость оборудования	СМР и ПНР	Проектно-исследовательские работы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТП 329-02 15/04 кВ 2х1250 кВА	ТМГ 12-1250/15-У1	1920860, 1921695	компл	1	0	2 512 271,13	0	2 512 271,13
Итого		-	-	-	0	2 512 271,13	0	2 512 271,13

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): не предусмотрено проектом

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего _____ 2 512 271 руб. 13 коп.

в том числе:

строительно-монтажных работ _____ 2 512 271 руб. 13 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____

руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____

2 512 271 руб. 13 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ 2 512 271 руб. 13 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложениями 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект: «Реконструкция ТП 329-02 15/04 кВ с заменой двух трансформаторов мощностью 2х1250 кВА и обеспечением второй категории надежности электроснабжения.» расположенный по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Приморская, 11

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

Председатель комиссии:

Врио заместителя генерального директора – Главного инженера
АО «Западная энергетическая компания»

А.С.Татаров

Члены комиссии:

Начальник службы РЭС
АО «Западная энергетическая компания»

А.А.Вагнер

Начальник отдела кап. строительства
АО «Западная энергетическая компания»

В.В. Берковский

Генеральный директор ООО «Элетех»

А.А. Слиз