

**Объемы потерь электрической энергии в сетях  
АО "Западная энергетическая компания"  
в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения**

№ п/п		Единицы измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии	млн. кВт·ч	283.122	279.754	331.027
1.1	ВН		274.689	271.705	291.101
1.2	СН		8.433	8.049	39.926
	в т.ч. СН1				
	СН11		8.433	8.049	39.926
1.3	НН				
2	Потери электрической энергии	млн. кВт·ч	5.243	5.337	7.925
		%	1.74%	1.82%	2.25%
2.1	ВН		0.24%	0.44%	0.47%
2.2	СН		0.69%	0.61%	0.62%
	в т.ч. СН1				
	СН11		0.69%	0.61%	0.62%
2.3	НН		0.80%	0.76%	1.16%
3	Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт·ч	277.879	274.417	323.102
3.1	ВН		223.499	222.597	228.013
3.2	СН		14.535	13.472	52.139
	в т.ч. СН1				
	СН11		14.535	13.472	52.139
3.3	НН		39.845	38.348	42.950

Генеральный директор

Мартышко Д.И.